

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Alpes-de-Haute-Provence

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
04	198	175	0	175	23

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
04	04001	Aiglun	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04004	Allemagne-en-Provence	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04005	Allons	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04006	Allos	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04007	Angles	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04008	Annot	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04009	Archail	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04012	Aubenas-les-Alpes	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04013	Aubignosc	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04016	Authon	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04017	Auzet	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04018	Banon	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04019	Barcelonnette	OUI	NON	31	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04020	Barles	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04021	Barras	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04022	Barrême	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04023	Bayons	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04024	Beaujeu	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04025	Beauvezer	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
04	04026	Bellaiffaire	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04027	Bevons	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04028	Beynes	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04030	Blieux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04031	Bras-d'Asse	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04032	Braux	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04033	Ubaye-Serre-Ponçon	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04034	La Brillanne	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04035	Brunet	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04036	Le Brusquet	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04037	Le Caire	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04039	Castellane	OUI	NON	65	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04040	Le Castellard-Mélan	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04041	Le Castellet	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04042	Castellet-lès-Sausses	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04043	Val-de-Chalvagne	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04045	Céreste	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04046	Le Chaffaut-Saint-Jurson	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04047	Champtercier	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04049	Château-Arnoux-Saint-Auban	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04050	Châteaufort	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
04	04051	Châteauneuf-Miravail	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04053	Châteauneuf-Val-Saint-Donat	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04054	Châteauredon	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04055	Chaudon-Norante	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04057	Clamensane	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04058	Claret	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04059	Clumanc	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04061	Colmars	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04062	La Condamine-Châtelard	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04063	Corbières-en-Provence	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04065	Cruis	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04066	Curbans	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04067	Curel	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
04	04068	Dauphin	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04069	Demandolx	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04070	Digne-les-Bains	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04072	Draix	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04073	Enchastrayes	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04074	Entrages	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04075	Entrepierres	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04076	Entrevaux	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04077	Entrevennes	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04079	L' Escal	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04081	Esparron-de-Verdon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04084	Estoublon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04085	Faucon-du-Caire	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
04	04086	Faucon-de-Barcelonnette	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04087	Fontienne	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04088	Forcalquier	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04090	Le Fugeret	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04091	Ganagobie	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04092	La Garde	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04093	Gigors	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04094	Gréoux-les-Bains	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04095	L' Hospitalet	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04096	Jausiers	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04097	La Javie	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04099	Lambruisse	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04101	Lardiers	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04102	Le Lauzet-Ubaye	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04104	Limans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04106	Lurs	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04107	Majastres	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04108	Malijai	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04109	Mallefougasse-Augès	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04110	Mallemoisson	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04111	Mane	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04112	Manosque	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04113	Marcoux	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04115	Méailles	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04116	Les Mées	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04118	Melve	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04120	Val d'Oronaye	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04121	Mézel	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04122	Mirabeau	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04123	Mison	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04124	Montagnac-Montpezat	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04126	Montclar	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04127	Montfort	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04128	Montfuron	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04129	Montjustin	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04130	Montlaur	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04132	Montsalier	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04133	Moriez	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04134	La Motte-du-Caire	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04135	Moustiers-Sainte-Marie	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04136	La Mure-Argens	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04137	Nibles	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
04	04138	Niozelles	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
04	04139	Noyers-sur-Jabron	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04140	Les Omergues	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04141	Ongles	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04142	Oppedette	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04143	Oraison	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04144	La Palud-sur-Verdon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04145	Peipin	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04148	Peyroules	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04149	Peyruis	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04150	Piégut	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04151	Pierrerue	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04152	Pierrevert	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04154	Pontis	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04155	Prads-Haute-Bléone	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04156	Puimichel	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04157	Puimoisson	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04158	Quinson	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04159	Redortiers	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04160	Reillanne	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04161	Méolans-Revel	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04162	Revest-des-Brousses	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04163	Revest-du-Bion	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04164	Revest-Saint-Martin	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04166	Riez	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04167	La Robine-sur-Galabre	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04169	La Rochegiron	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04170	La Rochette	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04171	Rougon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04172	Roumoules	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04173	Saint-André-les-Alpes	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04174	Saint-Benoît	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04175	Sainte-Croix-à-Lauze	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04176	Sainte-Croix-du-Verdon	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04177	Hautes-Duyes	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04178	Saint-Étienne-les-Orgues	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04179	Saint-Geniez	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04180	Saint-Jacques	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04181	Saint-Jeannet	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04182	Saint-Julien-d'Asse	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04183	Saint-Julien-du-Verdon	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04184	Saint-Jurs	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04186	Saint-Laurent-du-Verdon	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04187	Saint-Lions	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04188	Saint-Maime	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04189	Saint-Martin-de-Brômes	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04190	Saint-Martin-les-Eaux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04191	Saint-Martin-lès-Seyne	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04192	Saint-Michel-l'Observatoire	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04193	Saint-Paul-sur-Ubaye	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04194	Saint-Pierre	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04195	Saint-Pons	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04197	Sainte-Tulle	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04199	Saint-Vincent-sur-Jabron	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04200	Salignac	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04201	Saumane	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04202	Sausses	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
04	04203	Selonnet	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04204	Senez	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04205	Seyne	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04206	Sigonce	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04207	Sigoyer	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04208	Simiane-la-Rotonde	OUI	NON	33	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04209	Sisteron	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04210	Soleilhas	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04211	Sourribes	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04214	Tartonne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04216	Thèze	NON	NON	0	0	0%	-	-
04	04217	Thoard	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04218	Thorame-Basse	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04219	Thorame-Haute	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04220	Les Thuiles	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04222	Turriers	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04224	Ubraye	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04226	Uvernet-Fours	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04227	Vachères	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04228	Valavoire	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04229	Valbelle	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04230	Valensole	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04231	Valernes	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04233	Vaumeilh	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04234	Venterol	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04235	Verdaches	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04236	Vergons	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04237	Le Vernet	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04240	Villars-Colmars	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04241	Villemus	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04242	Villeneuve	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
04	04244	Volonne	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
04	04245	Volx	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection variant peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : " suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023 ".</p>