

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Haute-Saône

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
70	539	496	17	479	43

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70001	Abelcourt	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70002	Aboncourt-Gesincourt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70003	Achey	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70004	Adelans-et-le-Val-de-Bithaine	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70005	Aillevans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70006	Aillevillers-et-Lyaumont	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70007	Ailloncourt	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70008	Ainvelle	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70009	Aisey-et-Richecourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70010	Alaincourt	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70011	Amage	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70012	Amance	OUI	NON	26	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70013	Ambiéwillers	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70014	Amblans-et-Velotte	OUI	OUI	7	1	14%	19,6 Bq/l	11/07/2018
70	70015	Amoncourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
70	70016	Amont-et-Effreney	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70017	Anchenoncourt-et-Chazel	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70018	Ancier	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70019	Andelarre	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70020	Andelarrot	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70021	Andornay	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70022	Angirey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70023	Anjeux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70024	Apremont	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70025	Arbecey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70026	Arc-lès-Gray	OUI	OUI	14	1	7%	9,9 Bq/l	16/10/2019
70	70027	Argillières	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70028	Aroz	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70029	Arpenans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70030	Arsans	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70031	Athesans-Étroitefontaine	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70032	Attricourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70035	Augicourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70036	Aulx-lès-Cromary	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70037	Autet	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70038	Authoison	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70039	Autoreille	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70040	Autrey-lès-Cerre	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70041	Autrey-lès-Gray	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70042	Autrey-le-Vay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70043	Auvet-et-la-Chapelotte	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70044	Auxon	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70045	Avrigny-Virey	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70046	Les Aynans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70047	Baignes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70048	Bard-lès-Pesmes	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70049	Barges	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70050	La Barre	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
70	70051	La Basse-Vaivre	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70052	Bassigny	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70053	Les Bâties	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70054	Battrans	OUI	NON	2	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
70	70055	Baudoncourt	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70056	Baulay	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70057	Bay	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70058	Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70059	Beaumont-Aubertans	OUI	NON	23	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
70	70060	Beaumont-lès-Pin	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
70	70061	Belfahy	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70062	Belmont	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70063	Belonchamp	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70064	Belverne	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
70	70065	Besnans	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70066	Betaucourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70067	Betoncourt-lès-Brotte	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70069	Betoncourt-Saint-Pancras	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70070	Betoncourt-sur-Mance	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70071	Beulotte-Saint-Laurent	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70072	Beveuge	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70074	Blondefontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70075	Bonboillon	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70076	Bonnevent-Velloreille	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70077	Borey	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70078	Bougey	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70079	Bougnon	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70080	Bouhans-et-Feurg	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70081	Bouhans-lès-Lure	OUI	OUI	3	1	33%	19,6 Bq/l	11/07/2018
70	70082	Bouhans-lès-Montbozon	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70083	Bouligney	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70084	Boulot	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70085	Boult	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70086	Bourbévèlle	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70087	Bourguignon-lès-Conflans	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70088	Bourguignon-lès-la-Charité	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70089	Bourguignon-lès-Morey	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70090	Boursières	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70091	Bousseraucourt	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70092	Breslilly	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70093	Breuches	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70094	Breuchotte	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70095	Breurey-lès-Faverney	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70096	Brevilliers	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70097	Briaucourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70098	Brotte-lès-Luxeuil	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70099	Brotte-lès-Ray	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70100	Broye-les-Loups-et-Verfontaine	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70101	Broye-Aubigny-Montseugny	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70102	Brussey	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70103	La Bruyère	OUI	NON	4	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70104	Bucey-lès-Gy	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70105	Bucey-lès-Traves	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70106	Buffignécourt	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70107	Bussièrès	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
70	70109	Buthiers	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70111	Calmoutier	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70112	Cemboing	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70113	Cenans	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70114	Cendrecourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70115	Cerre-lès-Noroy	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70116	Chagey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70117	Châlonvillars	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70118	Chambornay-lès-Belleaux	OUI	OUI	1	1	100%	10,9 Bq/l	10/07/2018
70	70119	Chambornay-lès-Pin	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70120	Champagney	OUI	OUI	29	2	7%	10,4 Bq/l	30/09/2019
70	70121	Champey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70122	Champlitte	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70124	Champtonnay	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70125	Champvans	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70126	Chancey	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70127	Chantes	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70128	La Chapelle-lès-Luxeuil	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70129	La Chapelle-Saint-Quillain	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70130	Charcenne	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70132	Chargey-lès-Gray	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70133	Chargey-lès-Port	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70134	Chariez	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70135	Charmes-Saint-Valbert	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70136	Charmoille	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70137	Chassey-lès-Montbozon	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
70	70138	Chassey-lès-Scey	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70140	Châteney	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70141	Châtenois	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70142	Chaumerenne	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70143	Chauvirey-le-Châtel	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70144	Chauvirey-le-Vieil	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
70	70145	Chaux-la-Lotière	OUI	NON	4	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70146	Chaux-lès-Port	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70147	Chavanne	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70148	Chemilly	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70149	Chenebier	OUI	OUI	22	2	9%	10,4 Bq/l	30/09/2019
70	70150	Chenevrey-et-Morogne	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70151	Chevigney	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
70	70152	Choye	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70153	Cintrey	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
70	70154	Cirey	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70155	Citers	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70156	Citey	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70157	Clairegoutte	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70158	Clans	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70159	Cognières	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70160	Coisevaux	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70162	Colombe-lès-Vesoul	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70163	Colombier	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70164	Colombotte	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70165	Combeaufontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70166	Comberjon	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70167	Conflandey	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70168	Conflans-sur-Lanterne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70169	Confracourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70170	Contréglise	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70171	Corbenay	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70172	La Corbière	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70174	Cordonnet	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70175	Cornot	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70176	Corravillers	OUI	NON	1	0	0%	< 7,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70177	Corre	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70178	La Côte	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70179	Coulevon	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70180	Courchaton	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70181	Courcuire	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70182	Courmont	OUI	NON	1	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
70	70183	Courtesoult-et-Gatey	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70184	Couthenans	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70185	Cresancey	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70186	La Creuse	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70187	Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70188	Creveney	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70189	Cromary	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70190	Cubry-lès-Faverney	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70192	Cugney	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70193	Cult	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70194	Cuve	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70195	Dambenoît-lès-Colombe	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70196	Dampierre-lès-Conflans	OUI	NON	12	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70197	Dampierre-sur-Linotte	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70198	Dampierre-sur-Salon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70199	Dampvalley-lès-Colombe	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70200	Dampvalley-Saint-Pancras	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70201	Delain	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70202	Demangevelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70203	La Demie	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70204	Denèvre	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70205	Échavanne	OUI	OUI	22	2	9%	10,4 Bq/l	30/09/2019
70	70206	Échenans-sous-Mont-Vaudois	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70207	Échenoz-la-Méline	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70208	Échenoz-le-Sec	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70210	Écromagny	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70211	Écuelle	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70213	Éhuns	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70214	Équevilley	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70215	Errevet	OUI	OUI	22	2	9%	10,4 Bq/l	30/09/2019
70	70216	Esboz-Brest	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70217	Esmoulières	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70218	Esmoulins	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70219	Esprels	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70220	Essertenne-et-Cecey	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70221	Étobon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70222	Étrelles-et-la-Montbleuse	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70224	Étuz	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70225	Fahy-lès-Autrey	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70226	Fallon	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70227	Faucogney-et-la-Mer	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70228	Faverney	OUI	NON	4	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70229	Faymont	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70230	Fédry	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70231	Ferrières-lès-Ray	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70232	Ferrières-lès-Scey	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70233	Les Fessey	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70234	Filain	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70235	Flagy	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
70	70236	Fleurey-lès-Faverney	OUI	NON	7	0	0%	< 9,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70237	Fleurey-lès-Lavoncourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70238	Fleurey-lès-Saint-Loup	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70239	Fondremand	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70240	Fontaine-lès-Luxeuil	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70242	Fontenois-la-Ville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70243	Fontenois-lès-Montbozon	OUI	NON	6	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70244	Fouchécourt	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70245	Fougerolles-Saint-Valbert	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70247	Fouvent-Saint-Andoche	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70248	Frahier-et-Chatebier	OUI	OUI	22	2	9%	10,4 Bq/l	30/09/2019
70	70249	Francaumont	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70250	Francheville	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70251	Francourt	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70252	Framont	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70253	Frasne-le-Château	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70254	Frédéric-Fontaine	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
70	70255	Fresne-Saint-Mamès	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70256	Fresse	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70257	Fretigny-et-Velloreille	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70258	Froideconche	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70259	Froideterre	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70260	Frotey-lès-Lure	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70261	Frotey-lès-Vesoul	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70262	Genevreville	OUI	OUI	7	1	14%	19,6 Bq/l	11/07/2018
70	70263	Genevrey	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70264	Georfans	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
70	70265	Germigney	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70267	Gevigney-et-Mercey	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70268	Gézier-et-Fontenelay	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70269	Girefontaine	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70271	Gouhenans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70272	Gourgeon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70273	Grammont	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70274	Grandecourt	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70275	Grandville-et-le-Perrenot	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70276	Granges-la-Ville	OUI	OUI	3	1	33%	7,2 Bq/l	11/09/2019
70	70277	Granges-le-Bourg	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70278	Grattery	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70279	Gray	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70280	Gray-la-Ville	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70282	Gy	OUI	NON	5	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70283	Haut-du-Them-Château-Lambert	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70284	Hautevelle	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70285	Héricourt	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70286	Hugier	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70287	Hurecourt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70288	Hyet	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70289	Ignny	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70290	Jasney	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70291	Jonvelle	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70292	Jussey	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70293	Lambrey	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70294	Lantenot	OUI	NON	15	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70295	La Lanterne-et-les-Armonts	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70296	Larians-et-Munans	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70297	Larret	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70298	Lavigney	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70299	Lavoncourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70301	Lieffrans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70302	Lieucourt	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70303	Liévans	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70304	Linexert	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70305	Lœuilley	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70306	Lomont	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70307	Longeville	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70308	La Longine	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70309	Loulans-Verchamp	OUI	NON	4	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
70	70310	Lure	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70311	Luxeuil-les-Bains	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70312	Luze	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70313	Lyoffans	OUI	OUI	4	1	25%	8 Bq/l	23/03/2016
70	70314	Magnivray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70315	Magnoncourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70316	Le Magnoray	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70317	Les Magny	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70318	Magny-Danigon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70319	Magny-Jobert	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70320	Magny-lès-Jussey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70321	Magny-Vernois	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70322	Mailleroncourt-Charette	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70323	Mailleroncourt-Saint-Pancras	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70324	Mailley-et-Chazelot	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70325	Maizières	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70326	La Malachère	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70327	Malans	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70328	Malbouhans	OUI	NON	2	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70329	Malvillers	OUI	NON	1	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70330	Mandrevillars	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70331	Mantoché	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70332	Marast	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70334	Marnay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70335	Maussans	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70336	Mélecey	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70337	Melin	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70338	Melincourt	OUI	NON	5	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70339	Mélisey	OUI	OUI	25	1	4%	7,7 Bq/l	26/05/2020
70	70340	Membrey	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70341	Menoux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70342	Mercey-sur-Saône	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70343	Mersuay	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70344	Meurcourt	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70347	Mignavillers	OUI	OUI	4	1	25%	6 Bq/l	20/03/2018
70	70348	Moffans-et-Vacheresse	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70349	Moimay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70350	Molay	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70351	Mollans	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70352	La Montagne	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70353	Montagney	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70355	Montarlot-lès-Rioz	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70356	Montboillon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70357	Montbozon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70358	Montcey	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70359	Montcourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70360	Montdoré	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70361	Montessaux	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70362	Montigny-lès-Cherlieu	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70363	Montigny-lès-Vesoul	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70364	Montjustin-et-Velotte	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70366	Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles	OUI	NON	16	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70367	Mont-le-Vernois	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70368	Montot	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70369	Mont-Saint-Léger	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70371	Montureux-et-Prantigny	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70372	Montureux-lès-Baulay	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70373	La Roche-Morey	OUI	NON	36	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70374	Motey-Besuche	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70376	Nantilly	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70378	Navenne	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70380	Neurey-en-Vaux	OUI	NON	22	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70381	Neurey-lès-la-Demie	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70383	Neuveville-lès-Cromary	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
70	70384	Neuveville-lès-la-Charité	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70385	La Neuveville-lès-Lure	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70386	La Neuveville-lès-Scey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70387	Noidans-le-Ferroux	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70388	Noidans-lès-Vesoul	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70389	Noiron	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70390	Noroy-le-Bourg	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70392	Oigney	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70393	Oiselay-et-Grachaux	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70394	Onay	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70395	Oppenans	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
70	70396	Oricourt	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70397	Ormenans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70398	Ormoiche	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70399	Ormoy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70400	Ouge	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70401	Ovanches	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70402	Oyrières	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70403	Palante	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70404	Passavant-la-Rochère	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70405	Pennesières	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70406	Percey-le-Grand	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
70	70407	Perrouse	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70408	Pesmes	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70409	Pierrecourt	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70410	Pin	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70411	La Pisseure	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70412	Plainemont	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70413	Plancher-Bas	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70414	Plancher-les-Mines	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70415	Polaincourt-et-Clairefontaine	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70416	Pomoy	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70417	Pontcey	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70418	La Romaine	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70419	Pont-du-Bois	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70420	Pont-sur-l'Ognon	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70421	Port-sur-Saône	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70422	Poyans	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70423	Preigney	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
70	70425	La Proiselière-et-Langle	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70426	Provençère	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70427	Purgetot	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70428	Pusey	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70429	Pusy-et-Épenoux	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70430	La Quarte	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70431	Quenoche	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70432	Quers	OUI	NON	8	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70433	Quincey	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70435	Raddon-et-Chapendu	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70436	Raincourt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70437	Ranzevelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70438	Ray-sur-Saône	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70439	Raze	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70440	Recologne	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
70	70441	Recologne-lès-Rioz	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70442	Renacourt	OUI	NON	8	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
70	70443	La Grande-Résie	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70444	La Résie-Saint-Martin	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70445	Rignovelle	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70446	Rigny	OUI	OUI	14	1	7%	9,9 Bq/l	16/10/2019
70	70447	Rioz	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70448	Roche-et-Raucourt	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70449	Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70450	La Rochelle	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
70	70451	Ronchamp	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70452	Rosey	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70453	La Rosière	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70454	Rosières-sur-Mance	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70455	Roye	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
70	70456	Ruhans	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70457	Rupt-sur-Saône	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70459	Saint-Barthélemy	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70460	Saint-Bresson	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70461	Saint-Broing	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70462	Saint-Ferjeux	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
70	70463	Saint-Gand	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70464	Saint-Germain	OUI	NON	7	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70466	Saint-Loup-Nantouard	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70467	Saint-Loup-sur-Semouse	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70468	Saint-Marcel	OUI	NON	1	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
70	70469	Sainte-Marie-en-Chanois	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70470	Sainte-Marie-en-Chaux	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70471	Sainte-Reine	OUI	NON	2	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
70	70472	Saint-Rémy-en-Comté	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70473	Saint-Sauveur	OUI	OUI	7	1	14%	12,3 Bq/l	19/09/2019
70	70474	Saint-Sulpice	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70476	Saponcourt	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70477	Saulnot	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70478	Saulx	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70479	Sauvigney-lès-Gray	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70480	Sauvigney-lès-Pesmes	OUI	NON	1	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70481	Savoieux	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70482	Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70483	Scye	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70484	Secenans	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70485	Selles	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70486	Semmadon	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70487	Senargent-Mignafans	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70488	Senoncourt	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70489	Servance-Miellin	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70490	Servigney	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70491	Seveux-Motey	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70492	Soing-Cubry-Charentenay	OUI	NON	9	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70493	Sorans-lès-Breurey	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70494	Sornay	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70496	Tartécourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70498	Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70499	Theuley	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70500	Thieffrans	OUI	NON	8	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70501	Thiénans	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70502	Tincey-et-Pontrebeau	OUI	NON	1	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
70	70503	Traitiéfontaine	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70504	Traves	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70505	Le Tremblois	OUI	NON	7	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70506	Trémoins	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70507	Trésilley	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70509	Tromarey	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70510	Vadans	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
70	70511	Vaite	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70512	La Vaivre	OUI	NON	1	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
70	70513	Vaivre-et-Montoille	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70514	Valay	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70515	Le Val-de-Gouhenans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70516	Vallerois-le-Bois	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70517	Vallerois-Lorioz	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70518	Le Val-Saint-Éloi	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70519	Vandelans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70520	Vanne	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70521	Vantoux-et-Longevelle	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70522	Varogne	OUI	NON	1	0	0%	< 5 Bq/l	-
70	70523	Vars	OUI	NON	8	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70524	Vauchoux	OUI	NON	14	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70525	Vauconcourt-Nervezain	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70526	Vauvillers	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70527	Vaux-le-Moncelot	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70528	Velesmes-Échevanne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70529	Velet	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70530	Vellechevreux-et-Courbenans	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70531	Velleclair	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70532	Vellefaux	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70533	Vellefrey-et-Vellefrange	OUI	NON	7	0	0%	< 9,2 Bq/l	-
70	70534	Vellefrie	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70535	Velleguindry-et-Levrecey	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70536	Velle-le-Châtel	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70537	Velleminfroy	OUI	OUI	4	1	25%	4 Bq/l	11/06/2018
70	70538	Vellemoz	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70539	Vellexon-Queutrey-et-Vaudey	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70540	Velloreille-lès-Choye	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70541	Velorcey	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
70	70542	Venère	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70544	La Vergenne	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70545	Venisey	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70546	Vereux	OUI	NON	4	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
70	70547	Verlans	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70548	Vernois-sur-Mance	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70549	La Vernotte	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70550	Vesoul	OUI	NON	45	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70552	Villafans	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70553	Villargent	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70554	Villars-le-Pautel	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70555	La Villedieu-en-Fontenette	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70557	Villefrancon	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70558	La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70559	Villeparois	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70560	Villers-Bouton	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70561	Villersexel	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70562	Villers-la-Ville	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70563	Villers-le-Sec	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70564	Villers-lès-Luxeuil	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70565	Villers-Pater	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70566	Villers-sur-Port	OUI	NON	16	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
70	70567	Villers-sur-Saulnot	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70568	Villers-Vaudey	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70569	Vilory	OUI	NON	21	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70571	Visoncourt	OUI	NON	9	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70572	Vitrey-sur-Mance	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70573	La Voivre	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
70	70574	Volon	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70575	Voray-sur-l'Ognon	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70576	Vougécourt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70577	Vouhenans	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
70	70578	Vregille	NON	NON	0	0	0%	-	-
70	70579	Vyans-le-Val	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
70	70580	Vy-le-Ferroux	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
70	70581	Vy-lès-Lure	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70582	Vy-lès-Rupt	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
70	70583	Vy-lès-Filain	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>