

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Yvelines

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
78	259	248	46	202	11

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
78	78003	Ablis	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78005	Achères	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78006	Adainville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78007	Aigremont	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78009	Allainville	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78010	Les Alluets-le-Roi	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78013	Andelu	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78015	Andrésy	OUI	NON	117	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78020	Arnoville-lès-Mantes	OUI	NON	57	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78029	Aubergenville	OUI	NON	118	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78030	Auffargis	OUI	OUI	173	32	18%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78031	Auffreville-Brasseuil	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78033	Aulnay-sur-Mauldre	OUI	NON	93	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78034	Auteuil	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78036	Autouillet	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78043	Bailly	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78048	Bazainville	OUI	NON	76	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78049	Bazemont	OUI	NON	93	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78050	Bazoches-sur-Guyonne	OUI	NON	232	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78053	Béhoust	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78057	Bennecourt	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78062	Beynes	OUI	NON	64	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78068	Blaru	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78070	Boinville-en-Mantois	OUI	NON	110	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78071	Boinville-le-Gaillard	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78072	Boinvilliers	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78073	Bois-d'Arcy	OUI	OUI	172	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78076	Boissets	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78077	La Boissière-École	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78082	Boissy-Mauvoisin	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78084	Boissy-sans-Avoir	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78087	Bonnelles	OUI	OUI	117	71	61%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78089	Bonnières-sur-Seine	OUI	NON	52	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78090	Bouafle	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78092	Bougival	OUI	OUI	202	4	2%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78096	Bourdonné	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78104	Breuil-Bois-Robert	OUI	NON	61	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78107	Bréval	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78108	Les Bréviaires	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78113	Brueil-en-Vexin	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78117	Buc	OUI	OUI	111	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78118	Buchelay	OUI	NON	148	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78120	Bullion	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78123	Carrières-sous-Poissy	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78124	Carrières-sur-Seine	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78125	La Celle-les-Bordes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78126	La Celle-Saint-Cloud	OUI	OUI	288	4	1%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78128	Cernay-la-Ville	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78133	Chambourcy	OUI	OUI	85	3	4%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78138	Chanteloup-les-Vignes	OUI	NON	117	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78140	Chapet	OUI	NON	90	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78143	Châteaufort	OUI	OUI	55	35	64%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78146	Chatou	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
78	78147	Chaufour-lès-Bonnières	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78152	Chavenay	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78158	Le Chesnay-Rocquencourt	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78160	Chevreuse	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78162	Choisel	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78163	Civry-la-Forêt	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78164	Clairefontaine-en-Yvelines	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78165	Les Clayes-sous-Bois	OUI	OUI	146	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78168	Coignières	OUI	OUI	166	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78171	Condé-sur-Vesgre	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78172	Conflans-Sainte-Honorine	OUI	NON	117	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78185	Courgent	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78188	Cravent	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78189	Cresprières	OUI	NON	90	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78190	Croissy-sur-Seine	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78192	Dammartin-en-Serve	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78193	Dampierre-en-Yvelines	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78194	Dannemarie	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78196	Davron	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78202	Drocourt	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78206	Ecquevilly	OUI	NON	120	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78208	Élancourt	OUI	OUI	482	2	0%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78209	Émancé	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78217	Épône	OUI	NON	110	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78220	Les Essarts-le-Roi	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78224	L'Étang-la-Ville	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78227	Évecquemont	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78230	La Falaise	OUI	NON	118	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78231	Favrieux	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78233	Feucherolles	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78234	Flacourt	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78236	Flexanville	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78237	Flins-Neuve-Église	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78238	Flins-sur-Seine	OUI	NON	118	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78239	Follainville-Dennemont	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78242	Fontenay-le-Fleury	OUI	OUI	246	2	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78245	Fontenay-Mauvoisin	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78246	Fontenay-Saint-Père	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78255	Freneuse	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78261	Gaillon-sur-Montcient	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78262	Galluis	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78263	Gambais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78264	Gambaiseuil	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78265	Garancières	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78267	Gargenville	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78269	Gazeran	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78276	Gommecourt	OUI	NON	61	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78278	Goupillières	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78281	Goussonville	OUI	NON	35	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78283	Grandchamp	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78285	Gressey	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78289	Grosrouvre	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78290	Guernes	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78291	Guerville	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78296	Guitrancourt	OUI	NON	49	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78297	Guyancourt	OUI	OUI	199	49	25%	30 Bq/l	28/09/2017

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
78	78299	Hardricourt	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78300	Hargeville	OUI	NON	35	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78302	La Hauteville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78305	Herbeville	OUI	NON	117	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78307	Hermeray	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78310	Houdan	OUI	NON	120	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78311	Houilles	OUI	NON	82	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78314	Issou	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78317	Jambville	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78320	Notre-Dame-de-la-Mer	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78321	Jouars-Pontchartrain	OUI	NON	88	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78322	Jouy-en-Josas	OUI	OUI	206	59	29%	30 Bq/l	28/09/2017
78	78324	Jouy-Mauvoisin	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78325	Jumeauville	OUI	NON	35	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78327	Juziers	OUI	NON	91	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78329	Lainville-en-Vexin	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78334	Lévis-Saint-Nom	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78335	Limay	OUI	NON	70	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78337	Limetz-Villez	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78343	Les Loges-en-Josas	OUI	OUI	120	58	48%	30 Bq/l	28/09/2017
78	78344	Lommoye	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78346	Longnes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78349	Longvilliers	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78350	Louveciennes	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78354	Magnanville	OUI	NON	130	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78356	Magny-les-Hameaux	OUI	OUI	161	35	22%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78358	Maisons-Laffitte	OUI	NON	94	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78361	Mantes-la-Jolie	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78362	Mantes-la-Ville	OUI	NON	102	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78364	Marcq	OUI	NON	190	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78366	Mareil-le-Guyon	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78367	Mareil-Marly	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78368	Mareil-sur-Mauldre	OUI	NON	137	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78372	Marly-le-Roi	OUI	OUI	172	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78380	Maule	OUI	NON	148	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78381	Maulette	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78382	Maurecourt	OUI	NON	291	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78383	Maurepas	OUI	OUI	230	1	0%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78384	Médan	OUI	NON	170	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78385	Ménerville	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78389	Méré	OUI	NON	232	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78391	Méricourt	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78396	Le Mesnil-le-Roi	OUI	NON	82	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78397	Le Mesnil-Saint-Denis	OUI	NON	122	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78398	Les Mesnuls	OUI	NON	222	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78401	Meulan-en-Yvelines	OUI	NON	33	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78402	Mézières-sur-Seine	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78403	Mézy-sur-Seine	OUI	NON	91	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78404	Millemont	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78406	Milon-la-Chapelle	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78407	Mittainville	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78410	Moisson	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78413	Mondreville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78415	Montainville	OUI	NON	64	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78416	Montalet-le-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78417	Montchauvet	NON	NON	0	0	0%	-	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
78	78418	Montesson	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78420	Montfort-l'Amaury	OUI	NON	242	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78423	Montigny-le-Bretonneux	OUI	OUI	172	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78431	Morainvilliers	OUI	NON	138	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78437	Mousseaux-sur-Seine	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78439	Mulcent	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78440	Les Mureaux	OUI	NON	119	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78442	Neauphle-le-Château	OUI	NON	236	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78443	Neauphle-le-Vieux	OUI	NON	199	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78444	Neauphlette	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78451	Nézél	OUI	NON	118	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78455	Noisy-le-Roi	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78460	Oinville-sur-Montcient	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78464	Orcemont	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78465	Orgerus	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78466	Orgeval	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78470	Orphin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78472	Orsonville	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78474	Orvilliers	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78475	Osmoy	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78478	Paray-Douaville	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78481	Le Pecq	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78484	Perdreauville	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78486	Le Perray-en-Yvelines	OUI	NON	122	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78490	Plaisir	OUI	NON	130	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78497	Poigny-la-Forêt	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78498	Poissy	OUI	NON	86	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78499	Ponthévrard	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78501	Porcheville	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78502	Le Port-Marly	OUI	OUI	141	3	2%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78505	Prunay-le-Temple	OUI	NON	66	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78506	Prunay-en-Yvelines	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78513	La Queue-les-Yvelines	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78516	Raizeux	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78517	Rambouillet	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78518	Rennemoulin	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78520	Richebourg	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78522	Rochefort-en-Yvelines	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78528	Rolleboise	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78530	Rosay	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78531	Rosny-sur-Seine	OUI	NON	54	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78536	Sailly	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78537	Saint-Arnoult-en-Yvelines	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78545	Saint-Cyr-l'École	OUI	OUI	111	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78548	Saint-Forget	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78550	Saint-Germain-de-la-Grange	OUI	NON	130	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78551	Saint-Germain-en-Laye	OUI	NON	74	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78557	Saint-Hilarion	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78558	Saint-Illiers-la-Ville	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78559	Saint-Illiers-le-Bois	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78561	Saint-Lambert	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78562	Saint-Léger-en-Yvelines	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78564	Saint-Martin-de-Bréthencourt	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78565	Saint-Martin-des-Champs	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78567	Saint-Martin-la-Garenne	OUI	NON	76	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78569	Sainte-Mesme	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
78	78571	Saint-Nom-la-Bretèche	OUI	NON	78	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78575	Saint-Rémy-lès-Chevreuse	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78576	Saint-Rémy-l'Honoré	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78586	Sartrouville	OUI	NON	82	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78588	Saulx-Marchais	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78590	Senlis	OUI	OUI	51	32	63%	30 Bq/l	04/09/2019
78	78591	Septeuil	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78597	Soindres	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78601	Sonchamp	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78605	Tacoignières	OUI	NON	62	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78606	Le Tartre-Gaudran	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78608	Le Tertre-Saint-Denis	NON	NON	0	0	0%	-	-
78	78609	Tessancourt-sur-Aubette	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78615	Thiverval-Grignon	OUI	NON	130	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78616	Thoiry	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78618	Tilly	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78620	Toussus-le-Noble	OUI	OUI	111	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78621	Trappes	OUI	OUI	246	1	0%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78623	Le Tremblay-sur-Mauldre	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78624	Triel-sur-Seine	OUI	NON	138	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78638	Vaux-sur-Seine	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78640	Vélizy-Villacoublay	OUI	OUI	120	58	48%	30 Bq/l	28/09/2017
78	78642	Verneuil-sur-Seine	OUI	NON	115	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78643	Vernouillet	OUI	NON	115	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78644	La Verrière	OUI	OUI	166	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78646	Versailles	OUI	OUI	86	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78647	Vert	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78650	Le Vésinet	OUI	OUI	55	3	5%	11 Bq/l	28/09/2017
78	78653	Vicq	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78655	Vieille-Église-en-Yvelines	OUI	NON	122	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78668	La Villeneuve-en-Chevrie	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78672	Villennes-sur-Seine	OUI	NON	138	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78674	Villepreux	OUI	OUI	173	1	1%	9 Bq/l	05/03/2018
78	78677	Villette	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
78	78681	Villiers-le-Mahieu	OUI	NON	126	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78683	Villiers-Saint-Frédéric	OUI	NON	106	0	0%	< 10 Bq/l	-
78	78686	Viroflay	OUI	OUI	206	59	29%	30 Bq/l	28/09/2017
78	78688	Voisins-le-Bretonneux	OUI	OUI	186	11	6%	30 Bq/l	04/09/2019

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annoville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>